

Паспорт качества

Теплоносителя « WARMЕ HYDRO» производства ООО «ВАРМЕ ГРУПП» на соответствие требованиям и нормам ТУ 0132-004-18845548-2016 и директивы VDI 2035-2

№ п/п	Наименование компонента	Единица измерения	Нормативы ТУ 0132-004-18845548-2016	Результаты анализа	Погрешность
1	Реакция среды	Ед. рН	8,2-9,5	8,0	+/- 0,2
2	Окисляемость перманг.	Мг/дм3	5	4	+/- 1,8
3	Жесткость	Град.Ж	7,0	1	+/- 0,05
4	Щелочность	Ммоль/дм3	Не норм.	1,5	+/- 0,2
5	Железо общ.	Мг/дм3	0,3	0,06	+/- 0,02
6	Кальций	Мг/дм3	Не норм.	<0,1	
7	Кремния окись	Мг/дм3	10 (SI)	0,44	+/- 0,11
8	Марганец	Мг/дм3	0,1	<0,010	
9	Магний	Мг/дм3	Не норм.	3	+/- 1
10	Натрий	Мг/дм3	200	67	+/- 10
11	Уд.эл.проводимость	мкСМ/СМ	Не норм.	231	+/- 5
12	Солесодержание	Мг/дм3	Не норм.	113	+/- 1

Генеральный директор

Начальник производства

Харламов М.С.

Петрунин В.В.

